



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.570.П.027911.05.09 от 07.05.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Изделия из натурального мрамора, натурального камня Olivi и
искусственного камня Pumeconcrete т.м. KEDDY: блоки, плиты.

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.
Сертификат качества.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) «Нормы радиационной безопасности», ГН
2.1.6.1338-03 «ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест».

Организация-изготовитель

"Кенедигруппен АБ", ("KENNEDYGRUPPEN AB")

Швеция

Адрес: Malmgatan 10, Box 542, 44115 Alingsas, SWEDEN
(Малмгатан 10, Box 542, 44115 Алингсас)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Кенедигруппен АБ", ("KENNEDYGRUPPEN AB")

Швеция

Адрес: Malmgatan 10, Box 542, 44115 Alingsas, SWEDEN
(Малмгатан 10, Box 542, 44115 Алингсас)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний № 4797, № 4798, № 4799 от 28.04.2009 г. ФГУ МО РФ
842 ИЛЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации
ГСЭН.RU.ЦОА.2/03.; Экспертное заключение № 29405- от 07.05.2009 г.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

№ 2459862

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Запах балл	1
Вкус балл	1
Токсичность ‰	70-120
Акрилонитрил мг/м ³	0,03
Метилакрилат мг/м ³	0,01
Метилметакрилат мг/м ³	0,01
Бутилакрилат мг/м ³	0,0075
А эфф м Бк/кг (мрамор)	248
А эфф м Бк/кг (натуральный камень)	217
А эфф м Бк/кг (искусственный камень)	194

По удельной эффективной активности испытанный образец соответствует
1 классу строительных материалов - 370 Бк/кг

Область применения:

строительно-отделочные материалы для общественных и жилых зданий

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

07.05.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

